

Sint-Joost-ten-Node – Julianakapel

Rapport PV 354

Het dossier betreft de aanvraag tot een eengemaakte vergunning voor het demonteren van de glasramen en de monelen van de vijf vensters aan de tuinkant van de kapel. Het dossier roept nog vele vragen op, meer bepaald wat de volgende punten betreft :

- Het demonteren van glasramen en monelen houdt grote risico's in. Het lastenboek beschrijft niet duidelijk op welke manier er te werk zal worden gegaan en welke beschermingsmaatregelen er voorzien worden. Het stutten van de vensteropeningen is eveneens slechts zeer summier gedocumenteerd. Is de vervorming en de staat van de monelen van alle betrokken vensters overal even erg? Is het niet mogelijk voor bepaalde vensters enkel de glasramen te demonteren zonder de monelen? Wat gebeurt er met de gedemonteerde monelen (recuperatie)?
- Men voorziet een waterdichte afscherming van de onderliggende muurschilderingen : is dit voorstel gebeurt in samenspraak met een restaurateur van muurschilderingen? Is rekening gehouden met het mogelijk ontstaan van een microklimaat dat deze muurschilderingen –verdere - schade (afschilferingen, schimmelvorming) zou kunnen toebrengen? Vergt de staat waarin deze muurschilderingen zich bevinden het uitvoeren van prefixaties?
- De Commissie merkt ook op dat het dichtmaken van de vensteropeningen na demontering van de glasramen niet met ondoorzichtige panelen mag gebeuren, teneinde nog voldoende natuurlijk daglicht in de kapel binnen te laten (o.m. ook met het oog op het onderzoek en de restauratie van de muurschilderingen).

Gezien de voornoemde vragen die het dossier oproept, besluit de Commissie haar definitieve advies uit te stellen tot de volgende zitting in afwachting van een plaatsbezoek met alle betrokken partijen (27/09/04 om 12u30).