

De Heer A. GOFFART
Gemachtigd Ambtenaar
Directeur Stedenbouw
B.R.O.H.- Ministerie van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
CCN-Vooruitgangstraat 80-bus 1
1035 Brussel

U/ref. : 04/pdf/162446

O/ref. : GM/ BXL5.45/s.372

Bijlage : 1 dossier

Brussel,

Mijnheer de Directeur,

Betreft : BRUSSEL. Martelaarsplein. Restauratie van het Monument aan de Martelaars.
Eensluidend advies

Dossier behandeld door Fr. Timmermans (D.U.) en Fr. Olivier (D.M.S.)

In antwoord op uw brief van 15 juni 2005, hebben wij de eer u te melden dat onze Commissie tijdens haar vergadering van 22 juni 2005 over hoger vermelde aanvraag gunstig advies onder voorbehoud heeft uitgebracht.

Het dossier bevat een zeer degelijke historische studie en diverse voorstudies i.v.m. de bewaringstoestand, reinigingstesten e.a. Alvorens de werken aan de beelden te starten, zullen interventiedossiers worden opgemaakt en voorgelegd. De uitvoering van restauratie van de sculpturen en de marmeren beelden zal bovendien gebeuren door hoog gekwalificeerd personeel. Dit laatste kan echter iets nauwkeuriger gedefinieerd worden en de nodige garanties moeten hiertoe worden geboden.

De Commissie brengt gunstig advies uit over het restauratieproject onder voorbehoud van volgende punten.

- Verdwenen onderdelen zullen hermaakt worden door moulages van de gipsmodellen die zich in het atelier Salu te Laken bevinden. De Commissie vraagt die moulages zeer zorgvuldig uit te voeren zodat – verdere - schade aan de modellen vermeden wordt.
- Teneinde de reliëfs tegen vandalisme te beschermen wordt een bescherming in polycarbonaatplaten voorzien. Een onderhoudsplan en regelmatige, aangepaste reinigingen hiervan zijn aangewezen zodat de leesbaarheid van de reliëfs op termijn niet wordt aangetast. De Commissie vraagt ook een proefopstelling uit te voeren van deze bescherming zodat de plaatsing ervan eventueel kan worden bijgestuurd.
- Alle reinigingsproeven moeten op voorhand ter goedkeuring worden voorgelegd en waar nodig bijgestuurd.
- In het dossier is geen verantwoording gevonden voor het wegnemen en vervangen van alle sterren en kransen op de hekkens en de invullingen van de borstweringen. De Commissie vraagt

zich af of de bewaringstoestand van die elementen deze ingreep rechtvaardigt. Dit punt moet verduidelijkt worden waarbij een maximaal behoud van bestaande elementen nagestreefd dient te worden.

Tot slot zal de Commissie enkele van haar leden afvaardigen om, zoals voorgesteld, mee de werf te begeleiden. Ze vraagt dan ook regelmatig op de hoogte te worden gebracht van de werfvergaderingen en de werfverslagen te ontvangen.

Met de meeste hoogachting,

G. MEYFROOTS
Adjunct-secretaris

J. DEGRYSE
Voorzitter

kopie : D.M.L. van het Brussels Gewest