

AAA G+D Bontinck –
I.Baworowski
t.a.v. arch. D. Moerman
Koningsplein 10
1000 Brussel

Brussel,

O/Ref : AVL/gm/Bxl2.546/s.403

Geachte Heer,

Betreft : BRUSSEL. Koningsplein 10. Restauratie van de 15^{de} eeuwse gevel.

In antwoord op uw schrijven van 5 december 2006 hebben wij de eer u te melden dat onze Commissie tijdens haar vergadering van 20 december 2006 volgend advies heeft uitgebracht.

De aanvraag betreft de afwerking van de ‘tuin’gevels van het voormalige hof van Hoogstraten. Na een grondige evaluatie van het huidige uitzicht van deze gevels meent de Commissie dat het aangewezen is een dunne afwerkingslaag aan te brengen op deze gevelparementen teneinde een visuele eenheid te creëren die horizontaal over twee niveaus leesbaar zal zijn tussen de voormalige Isabellastraat (woonvleugel) en de huidige Villa Hermosastraat. Die eenheid is vandaag helemaal zoek, in het bijzonder vanwege het nieuwe metselwerk dat tussen de historische geveldelen werd gerealiseerd.

Volgens dezelfde redenering meent de Commissie dat dus ook de gotische galerij met dezelfde dunne kaleilaag moet worden afgewerkt.

De Commissie benadrukt dat voor al deze gevels zowel de baksteenparementen als de natuursteenelementen (kolommen, negblokken, plint,enz.) de voorgestelde afwerkingslaag moeten krijgen. Ze onderschrijft hiervoor het gebruik van Calx-Nova Dispergiertes Weisskalkhydrat hetgeen een fijne afwerking mogelijk maakt. Dit impliceert wel dat de keergevel van de woonvleugel moet worden overgedaan. Voor wat de kleur betreft kan een licht okergeel kleurpigment toegevoegd worden zodat de afwerkingslaag geen al te fel wit uitzicht krijgt. In elk geval moet hiervan een proefuitvoering worden voorgelegd aan de KCML en de DML alvorens tot de werken wordt overgegaan. Tot slot is de KCML geen voorstander van het hydrofugeren van de afwerkingslaag.

Hoogachtend,

A. VAN LOO
Secretaris

J. DEGRYSE
Voorzitter

Kopie : BROH-DML