

G.O.B. – B.S.E.
Dhr. Albert GOFFART
Directeur
Directie Stedenbouw
Voortuitgangstraat 80/1
B – 1035 BRUSSEL

Uw Ref : 04/PFD/616845
Onze Ref. : JMB/BXL-2.572/s.612
Bijlage : 1 dossier

Brussel,

Geachte Heer,

Betreft : BRUSSEL. Keizerslaan van 2 tot 4 – Koninklijke Bibliotheek van België (arch. Ghobert et Houyoux, 1954-1969).
Vervanging van het buitenschrijnwerk en inkomzas, plaatsing van een toegangshelling.
(Dossier behandeld door Mevr. B. Annegarn – D.S.)

In antwoord op uw brief van 9/10, ontvangen op 11/10/2017, maken wij u **het gunstig advies** dat onze Commissie tijdens haar vergadering van 8/11/2017 uitbracht over hoger vermelde aanvraag.

De Koninklijke Bibliotheek van België, ook Albertina of Albert I-bibliotheek genoemd, staat ingeschreven in de Inventaris van het onroerend erfgoed van de Stad Brussel. De gevel gelegen op de Kunstberg maakt deel uit van de vrijwaringszone van de Nassau-kapel; de gevel op de Keizerslaan is niet gelegen in een vrijwaringszone.

Beschrijving van de aanvraag

De aanvraag betreft, enerzijds, de vervanging van het buitenschrijnwerk van de drie vierdelige toegangsdeuren en de inkomzas (achter de centrale toegangsdeur) van de begane grond van de gevel van de Albertina-bibliotheek gelegen op de Keizerslaan, en, anderzijds, de plaatsing van een toegangshelling voor mindervaliden bij diezelfde toegang.

De profielen van het huidige buitenschrijnwerk bestaan uit geanodiseerd natuurkleurig aluminium en bedragen doorzichtig enkel glas: beide elementen worden vervangen met een identiek uitzicht aan de bestaande situatie om het bestaande stadsgezicht niet te beïnvloeden. Het nieuwe buitenschrijnwerk voldoet tevens aan de nieuwe thermische eisen.

In de nieuwe situatie zal er slechts één hoofdtoegang zijn, namelijk de middelste deur. Hier wordt achter de toegangsdeur een tourniquetdeur geplaatst; de twee overige deuren worden ontworpen als nooduitgang waarbij de rechtse deur ook dient als toegangsdeur voor mindervaliden.

Ten behoeve van de mindervalide bezoekers wordt aan deze ingang een toegangshelling voorzien. Deze helling is een constructie die op zichzelf staat en geplaatst wordt op de bestaande trappen in blauwe hardsteen (rechts). Deze constructie is voorzien in roestvast staal, traanplaat RVS en geborstelde RVS voor de afwerking van de borstwering; het is volledig reversibel en kan dus verwijderd worden om de originele situatie terug te verkrijgen. De toegangshelling wordt in twee delen voorzien; op die manier kan het onderste gedeelte van de helling losgemaakt worden om een putdeksel te bereiken.

Advies van de KCML

De KCML uit een gunstig advies op de voorziene werken maar er dienen enkele details te worden verduidelijkt.

- Is de vervanging van het buitenschrijnwerk op de verdiepingen van die gevel, en op de gevel die zich rechts ontwikkelt, eveneens voorzien, misschien tijdens een latere fasering van werken? Er dient

coherent en homogeen te werk te gaan zodat er geen verschil zichtbaar is met het bestaande, en eventueel later vervangen, buitenschrijnwerk. Het respect van de breedte en het aspect van het buitenschrijnwerk is uiterst belangrijk om de integriteit van het gebouw te garanderen.

- De symmetrie van de gevelcompositie moet gerespecteerd worden. De uitlijning van het bordes van de toegangshelling moet geplaatst worden in verhouding met gans de opening van de rechtse deur (vierdelige compositie) en dus niet met het niet opengand deel ervan.

- Er dienen detailplannen te worden voorzien om de invulling van de toegangshelling in de inspringing van de gevel, rechts van de rechtse deur, te verbeteren. Er ontstaat daar immers een soort dode hoek waarvan de uitwerking niet verduidelijkt werd op de plannen.

- Het detail van de leuning van de toegangshelling kan verbeterd worden om zich zodoende beter aan te sluiten bij de omliggende kunstwerken.

- De KCML wenst zekerheid of de voorgestelde materialen, dimensies, vormgeving en leuning voor de toegangshelling beantwoorden aan de eisen van de GSV.

Met de meeste hoogachting

A. AUTENNE
Secretaris

M.-Fr. DEGEMBE
Wvd. Ondervoorzitter

Kopies aan :
B.S.E. – D.S. : Mevr B. Annegarn